

«СОГЛАСОВАНО»

Главный инженер ООО «ТГК-СП»

«22» \_\_\_\_\_ 2014 г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Управляющий ООО «СТАНДАРТ»

Д. Н. Чельшев

«22» \_\_\_\_\_ 2014 г.



### АКТ

готовности объекта теплоснабжения расположенного по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Дружбы, ж/д № 9а стр.1, к отопительному сезону 2014 /2015г.г.

1. Настоящий акт составлен в соответствие требований "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Минэнерго России от 24.03.03 №115 и зарегистрированных Минюстом России от 02.04.03 №4358, "Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" утвержденных Госстроем России от 27.09.03 №170 и зарегистрированных Минюстом России от 15.10.03 №5176 в том, что комиссией, назначенной приказом генерального директора ООО «СТАНДАРТ» № 17/1 от «20» 05 2014 г.:

1.1 Председатель комиссии:

Инженер ООО «СТАНДАРТ» Сизиков С. Г.

1.2 Члены комиссии:

- слесарь-сантехник ООО «СТАНДАРТ» Архипкин С. А.;

- слесарь-сантехник ООО «СТАНДАРТ» Шариков В. В.

С привлечением представителя теплоснабжающей организации ООО «ТГК-СП»:

-начальник ТИ Потырин А. Б.

-специалист ТИ Купцов Ю.В.

проведена проверка готовности объекта теплоснабжения ООО «СТАНДАРТ» к отопительному сезону 2013 /2014г.г.

Комиссия отмечает, что на объекте теплоснабжения: жилой дом № 9а стр.1, ул. Дружбы, г. Сергиев Посад, в межотопительный период проведены подготовительные работы и мероприятия в соответствии с требованиями нормативной документации по эксплуатации объектов теплоснабжения.

2. Работы и мероприятия, проведенные абонентом теплоснабжения (в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по договору от "01" января 2011 г. № 012/Т-ГВС

| № пп | Наимен. работ, мероприятий   | Отметка<br>о<br>выполнении<br><br>«да»<br>«нет» | Подписи ответственных лиц о<br>выполнении или невыполнении<br>работ, мероприятий |                 |
|------|--|---|--|-----------------|
|      |  |   | ООО<br>«СТАНДАРТ»  | ООО<br>«ТГК-СП» |
| 2.1  | Разработана, согласована<br>утверждена "Программа промывок,<br>дезинфекций, испытаний на<br>прочность и плотность, заполнений<br>присоединенных и внутридомовых<br>систем отопления и ГВС                        | да  |  |                 |
| 2.2  | Проведена ревизия и ремонт<br>запорной, регулирующей и<br>предохранительной арматуры<br>с отметкой указанных работ в<br>паспортах, формулярах.   | да  |  |                 |
| 2.3  | Проведена промывка<br>закрытых домовых систем<br>теплоснабжения и ГВС, ИТП<br>Акты № <u>7, 8, 8/1, 9, 9/1, 10, 14</u>  | да  |  |                 |
| 2.4  | Поверены и аттестованы<br>средства измерения давления,<br>температуры на внутренних<br>сетях   | да  |  |                 |
| 2.5  | Проведены гидравлические<br>испытания на прочность и<br>плотность внутридомовых систем и<br>ИТП пробным давлением Рпр.0,6-<br>7,5 Мпа. Система испытания<br>выдержала, акты испытания<br>№ <u>11, 15, 16, 17</u> | да  |  |                 |
| 2.7  | Персонал, эксплуатирующий<br>внутренние сети, обучен и<br>аттестован. Протокол<br>подтверждения квалификации от<br>"26 "февраля 2014г.<br>№ 02-14-0731   | да  |  |                 |

3. Комиссия считает, что объект теплоснабжения расположенный по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Дружбы д. 9а стр.1, к отопительному сезону 2014/2015г.г подготовлен в полной мере.

Председатель комиссии \_\_\_\_\_ С. Сизиков

Члены комиссии: \_\_\_\_\_ С. Архипкин

\_\_\_\_\_ В. Шариков

Тех.контроль ООО «ТГК-СП»:

\_\_\_\_\_ А. Потырин

\_\_\_\_\_ Ю. Купцов

