

«СОГЛАСОВАНО»

Главный инженер ООО «ТГК-СП»

«27» августа 2014 г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Управляющий ООО «СТАНДАРТ»

«Д. Н. Чельшев»

«27» августа 2014 г.



АКТ

готовности объекта теплоснабжения расположенного по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Дружбы, ж/д № 9а, к отопительному сезону 2014 /2015г.г.

1. Настоящий акт составлен в соответствии требований "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Минэнерго России от 24.03.03 №115 и зарегистрированных Минюстом России от 02.04.03 №4358, "Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" утвержденных Госстроем России от 27.09.03 №170 и зарегистрированных Минюстом России от 15.10.03 №5176 в том, что комиссией, назначенной приказом генерального директора ООО «СТАНДАРТ» № 17/1 от «20» 05 2014 г.:

1.1 Председатель комиссии:

Инженер ООО «СТАНДАРТ» Сизиков С. Г.

1.2 Члены комиссии:

- слесарь-сантехник ООО «СТАНДАРТ» Архипкин С. А.;
- слесарь-сантехник ООО «СТАНДАРТ» Шариков В. В.

С привлечением представителя теплоснабжающей организации ООО «ТГК-СП»:

- начальник ТИ Потырин А. Б.
- специалист ТИ Купцов Ю.В.

проведена проверка готовности объекта теплоснабжения ООО «СТАНДАРТ» к отопительному сезону 2014 /2015г.г.

Комиссия отмечает, что на объекте теплоснабжения: жилой дом № 9а, ул. Дружбы, г. Сергиев Посад, в межотопительный период проведены подготовительные работы и мероприятия в соответствии с требованиями нормативной документации по эксплуатации объектов теплоснабжения.

2. Работы и мероприятия, проведенные абонентом теплоснабжения (в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по договору от "01" января 2011 г. № 012/Т-ГВС

№ пп	Наимен. работ, мероприятий	Отметка о выполнении «да» «нет»	Подписи ответственных лиц о выполнении или невыполнении работ, мероприятий	
			ООО «СТАНДАРТ»	ООО «ТГК-СП»
2.1	Разработана, согласована утверждена "Программа промывок, дезинфекций, испытаний на прочность и плотность, заполнений присоединенных и внутридомовых систем отопления и ГВС	да		
2.2	Проведена ревизия и ремонт запорной, регулирующей и предохранительной арматуры с отметкой указанных работ в паспортах, формулярах.	да		
2.3	Проведена промывка закрытых домовых систем теплоснабжения и ГВС, ИТП Акты № <u>8, 11, 12, 13, 14, 18</u>	да		
2.4	Поверены и аттестованы средства измерения давления, температуры на внутренних сетях	да		
2.5	Проведены гидравлические испытания на прочность и плотность внутридомовых систем и ИТП пробным давлением Рпр.0,65- 1,0 Мпа. Система испытания выдержала, акты испытания № <u>15, 17, 21.</u>	да		
2.7	Персонал, эксплуатирующий внутренние сети, обучен и аттестован. Протокол подтверждения квалификации от "26 "февраля 2014г. № 02-14-0731 прилагается	да		

3. Комиссия считает, что объект теплоснабжения расположенный по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Дружбы д. 9а, к отопительному сезону 2014/2015г.г подготовлен в полной мере.

Председатель комиссии _____ С. Сизиков

Члены комиссии:

_____ С. Архипкин

_____ В. Шариков

Тех.контроль ООО «ТГК-СП»:

_____ А. Потырин

_____ Ю. Купцов

